精湛檢驗科技股份有限公司

行政院環境保護署認可證字號:環署環檢字第019號

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)
網　址:http://www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：詩特莉食品股份有限公司(AUNT STELLA)　　專案編號：ES07F1278
業　　別：餐飲業、觀光旅館(飯店)、遊樂園(區)　　採樣時間：107年6月20日
樣品名稱：如備註　　收樣時間：107年6月20日 19:30
樣品編號：如備註　　進出廠時間：-
採樣單位：精湛檢驗科技股份有限公司　　報告日期：107年6月26日
採樣地點：台北市士林區中山北路六段77號B1 (遠東SOGO百貨 天母店)　　聯絡人：康肇偉 -分機700

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	備註
☆	大腸桿菌群(Coliform)	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	14:23~14:26 F06207311 生飲機
☆	大腸桿菌群(Coliform)	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	14:27~14:30 F06207312 製冰機
	*~*以下空白*~*			

備　註：
1. 檢驗項目有標示"☆"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析，未標示"☆"者表示未經認可。
2. 大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100mL"表示。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基
開始培養時間:107年6月20日 20:40分（大腸桿菌群）
5. 飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100mL。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精湛檢驗科技股份有限公司 環境檢驗室 檢驗報告章 TEL:(02)8228-0770 FAX:(02)8228-0760 新北市中和區中正路716號14樓

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
負責人(簽章)：余建中
實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

06/29/2018 10:01 #0127 P.001/001